

# 油渍废弃物防火垃圾桶

## 综合检测报告

型号：所有规格型号： WA8109100 / WA8109300 / WA8109500 / WA8109700/ WA8109100Y / WA8109300Y / WA8109500Y / WA8109700Y

生产商：西斯贝尔中国有限公司

有效期：20011. 1. 11-2015. 1. 11

### 检测内容：

油渍废弃物防火垃圾桶（型号为 WA8109100 / WA8109300Y / WA8109500 / WA8109700Y）系西斯贝尔生产，经检测产品各连接紧密。该产品附产品原材料和结构图明细说明已存档备案。


1.1 该系列油渍废弃物防火垃圾桶符合 OSHA 要求，采用优质钢材，垃圾桶内外喷涂无铅环氧树脂漆。经检测证实，其耐腐蚀性及持久性良好、热稳定性和电绝缘性优良。

1.2 该系列油渍废弃物防火垃圾桶所有的连接件及接缝连接紧密。经检测，桶盖开启小于 60 度，无外力作用下，桶盖保持完全闭合状态。此结构能有效隔离火源，限制与空气的接触范围，能有效降低废弃物引发的燃烧危险。

1.3 在该系列油渍废弃物防火垃圾桶中，丢弃放入吸附溶剂、稀释试剂、或油类物质等易燃、可燃液体后的废弃抹布或湿巾，结果表明，圆形底座的眼孔及提升的底座结构可有效促进垃圾桶罐体周围空气流通，减少水汽及粉尘产生，散热效果良好。（参见油渍废弃物防火垃圾桶产品结构图）

1.4 经检测，测试结果符合要求，产品合格。

附注：油渍废弃物防火垃圾桶产品结构图



### 结论：

西斯贝尔油渍废弃物防火垃圾桶符合检测标准。检测所使用的油渍废弃物防火垃圾桶为随机抽取的样品，型号分别为 WA8109100、WA8109300Y、WA8109500 及 WA8109700Y。

SYSBEL 安全实验室

SYSBEL 防火材料实验室

